



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307842386

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3DCB-400E、TGM3DCB-400M、TGM3DCB-630E、TGM3DCB-630M;Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: DC250V; TGM3DCB-400 In: 225、250、315、350、400A; TGM3DCB-630 In: 400、500、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; TGM3DCB-400 E型: Ics=Icu: 40kA、Icw: 5kA/0.1s; M型: Ics=Icu: 70kA; Icw: 5kA/0.1s; TGM3DCB-630 E型: Ics=Icu: 40kA、Icw: 8kA/0.1s; M型: Ics=Icu: 70kA; Icw: 8kA/0.1s; 选择性类型: B类; 极数: 2P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头、报警触头(CCC证书编号: 2024010305676154): OF-M1/M2/M3, SD-M1/M2/M3: Ui: 690V; Uimp: 4kV; OF-M1/M2, SD-M1/M2: Ith: 3A; AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.3A; DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A; OF-M3, SD-M3: Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/1A; DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A; 接线方式及型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年01月22日 有效期至: 2031年01月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307842386


证书附页：第 1 页 共 1 页

TG	M	3	DCB	-	□	□	□ / 2	□	□	□	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- (1)企业特征代号：TG
- (2)塑料外壳式断路器：M
- (3)设计序号：3
- (4)系列派生代号：DCB-选择性直流塑料外壳式断路器
- (5)壳架电流代号：400/630
- (6)短路分断能力级别：E：经济型；M：较高分断型
- (7)操作方式代号：无：直接操作；Z：转动手柄型操作；
- (8)极数代号：2：2极
- (9)脱扣器型式：4：热动-短延时-电磁(三段式保护)
- (10)附件代号：
  - 00 无附件
  - 08 报警触头
  - 10 分励脱扣器
  - 20 辅助触头
  - 28 辅助触头+报警触头
  - 60 二组辅助触头
- (11)短路短延时时间代号：

I 短路短延时时间15ms；II 短路短延时时间30ms；III 短路短延时时间60ms

直流接线图：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司